

LEGENDA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, docieplona styropianem gr. 15 cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20, mur grubości 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, mur grubości 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15, mur grubości 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

- podciągi
- słupy żelbetowe
- odwodnienie liniowe
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- wpust
- hydrant HP25
- wentylacja grawitacyjna wspomagana
- balustrada szklana wewnętrzna mocowana punktowo
- wc montowane na stelażu podtynkowym
- wc dla osób niepełnosprawnych montowane na stelażu podtynkowym

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oznaczenie	Specyfikacja oprawy
A1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 950 lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A2	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A3	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A4	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A5	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2350lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A6	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2370lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A7	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 950lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A8	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2150lm, skuteczność świetlna >110 lm/W, barwa 4000K.
B1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarTcarach ok. 1140 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprOtyzmetryczną, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 3300lm, skuteczność świetlna >125 lm/W, barwa 4000K.
B2	Oprawa LEDiF1 wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80 x 140, wyposażona w przeźrocze mleczną lub mikroprzetyczniczą, do montażu w sufitce GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 5250lm, skuteczność świetlna >125 lm/W, barwa 4000K.
C1	Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biały, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do wbudowania, możliwość regulacji czytyki w dwóch płaszczyznach (w osi płconwej o 350° oraz w lewo i w prawo po 15°) IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2436lm, skuteczność świetlna >93lm/W, barwa 4000K.
D1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x 80, wyposażona w przeźrocze z opalizowanego PMMA, do montażu natzdennego, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 1030lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
E1	Oprawa LED wykonana z polikwglanu szarego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposażona w przeźrocze z opalizowanego PMMA, do montażu nasztropowi i na zwieszakach, IP ≥65, IK ≥10, strumień > 4600lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
F1	Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biały, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposażona w przeźrocze z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, IP ≥20, IK ≥04, strumień > 4100lm, skuteczność świetlna > 120 lm/W, barwa 4000K.
G	Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biały, o wymiarach ok. 600x600x50, z kloszem jednym po obwodzie oprawy, środek oprawy do wypełnienia płytą sufitu, do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, IP ≥20, IK ≥04, strumień > 4100lm, skuteczność świetlna >120 lm/W, barwa 4000K.
H1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x 70, wyposażona w przeźrocze mleczną, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 950lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
H2	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x 70, wyposażona w przeźrocze mleczną, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
Aw1	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, szczelna do powierzchni otwartych, 1h, min. 360lm, min.3W, z atestem CNBOP
Aw2	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, szczelna do kuwytary, 1h, min. 1036lm, 1W, z atestem CNBOP
Aw3	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, szczelna symetryczna, 1h, min. 360lm, 3W, z atestem CNBOP
Aw4	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglan, natrykowca, ok'ggla 8 200 x 58, szczelna do powierzchni otwartych, 1h, min. 350lm, 3W, z atestem CNBOP
Aw5	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, szczelna do powierzchni otwartych, 1h, min. 165lm, 1W, z atestem CNBOP
Aw6	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu , natrykowca na ścianie, kwadratowa o wymiarach ok. 130x130x55, rozsyl asymetryczny, 1h, min. 360lm, 3xW z atestem CNBOP
Aw7	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwglanu , natrykowca na ścianie, kwadratowa o wymiarach ok. 130x130x55, szczelna do powierzchni otwartych, 1h, min. 360lm, 3xW z atestem CNBOP
Ew	Oprawa awaryjna ewakuacyjna z blaszego polikwglanu, IP44, montaż natrykowca na sufcie lub naścienie, o wymiarach ok. 300 x 200 x 40, z piktogramem, z atestem CNBOP

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, MTBS I OPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ SIECI UZBROJENIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIĘDZYTORZACH
dz. nr 546/19 obręb 0019 Międzybórz
ANEKS NR 2

INWESTOR: **"NOWE CENTRUM" sp. z o.o.**
ul. ul. Niepodległości 10a
72-000 Międzyodrze

TEMAT PROJEKTU:
Rzut I piętra
Instalacja oświetleniowa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew Majchrowski upr. nr I 146/ZS/85

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. Paweł Pilczyński upr. nr ZAP/0254/POOE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/3
tel. (91) 812-19-60, 605-07-661

BRANŻA: ELEKTR.
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: 8E
DATA: LISTOPAD 2020

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystywania bez pisemnej zgody autora bądź reprezentującej go jednostki organizacyjnej są zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej na Podstawie Prawa Autorskiego.